

Приложение 4 (П)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 7.1.1  
от "24" июля 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов объект образования –  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» учебный корпус  
Адрес 172008 Тверская область, г. Торжок, ул. Лермонтова, 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	4.1	Нет специализированной мебели и учебного оборудования, отсутствуют тактильные таблички номеров, тактильные напольные направляющие и тактильные мнемосхемы, не соответствует СНИП 35-01-2001	все	Приобретение специализированной мебели и учебного оборудования, приобретение и установка тактильных табличек номеров, тактильных напольных направляющих и тактильных мнемосхем, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	Индивидуальное решение ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		4	4	Не соответствует СНиП35-01-2001	все	Приведение в соответствие СНиП35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У)	4	4	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для получения образовательной услуги необходимо: приобретение и установка специализированной мебели в классы и учебного оборудования для обучающихся инвалидов, приобретение и установка учебно-методических комплексов, электронной библиотеки с выходом в Интернет, виртуальных лабораторий, стендов, макетов для обучающихся инвалидов.