



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области**  
172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 9-23-51  
E-mail: OGPN\_Torzhok@mail.ru

**Предписания № 159/1/113**

**о нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

юридическому лицу Государственному бюджетному профессиональному образовательному  
учреждению «Торжокский педагогический колледж им.Ф.В.Бадюлина» в лице законного  
представителя директора Ивановой Ольги Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского и  
Спировского районов Тверской области по пожарному надзору № 159 от 14 августа 2018 года,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в  
период с 11 часов 30 минут «24» августа 2018 года по 11 часов 30 минут «12» сентября 2018  
года

Проведена проверка заместителем главного государственного инспектора Торжокского и  
Спировского районов по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по  
Торжокскому и Спировскому районам ГУ МЧС России по Тверской области подполковником  
внутренней службы Ивановым Сергеем Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего(их) проверку,

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Торжокский  
педагогический колледж им.Ф.В.Бадюлина» - здание общежития №2, по адресу: Тверская  
область, г.Торжок, Металлистов, д.3

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем руководителя по общим вопросам Андреевым Р.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требований	Отметка (подпись) выполнен и

1.	2	безопасности, требования которого(ых) нарушены	пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.		3	4	5
1.	СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности в части касающейся уровня шума.	Федеральный закон от 21.12.94 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 п. 5.1 табл. 2., протокол испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 05.07.2017 года, составленный ФГБУ СЭУ ВПС ИПЛ» по Тверской области	01.08.2019	
2.	Световые оповещатели СОУЭ (табло ВЫХОД) не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 п. 5.1 табл. 2., протокол испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 05.07.2017 года, составленный ФГБУ СЭУ ВПС ИПЛ» по Тверской области	01.08.2019	
3.	Помещение плотницкой на цокольном этаже (Ф5), не отделено от основных помещений здания (Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 7.7, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;  
лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной  
безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир  
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается  
на физических лиц – собственников квартир, квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим  
договором.

Заместитель главного государственного инспектора Торжокского и  
Спириковского районов по пожарному надзору – заместитель начальника

ООНД и ПР по Торжокскому и Спириковскому районам Иванов С.Б.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

12 » сентября 2018 года



(подпись)


М.Л.П

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж  
им.Ф.В.Бадюлина» О.Н.Иванова

(должность, фамилия, инициалы)

«        » сентября 2018 года



(подпись)