



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Торжокскому и Спировскому районам**

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 9-23-51  
E-mail: OGPN\_Torzhok@mail.ru

**Предписания № 158/1/112**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

исполнителем по адресу Государственному бюджетному профессиональному образовательному  
учреждению «Торжокский педагогический колледж им.Ф.В.Бадюлина» в лице законного  
представителя директора Ивановой Ольги Николаевны

(указывается наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского и  
Спировского районов Тверской области по пожарному надзору № 158 от 14 августа 2018 года,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в  
период с 13 часов 00 минут «24» августа 2017 года по 13 часов 00 минут «12» сентября 2018  
года

Проведена проверка заместителем главного государственного инспектора Торжокского и  
Спировского районов по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по  
Торжокскому и Спировскому районам ГУ МЧС России по Тверской области подполковником  
внутренней службы Ивановым Сергеем Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего(их) проверку,

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Торжокский  
педагогический колледж им.Ф.В.Бадюлина» - здание общежития №3, по адресу: Тверская  
область, г.Торжок, Металлистов, д.3а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем руководителя по общим вопросам Андреевым Р.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись выполнено и указывается только выполнене)
	2	3	4	5
1	СОУЭ не соответствует	Федеральный закон от 21.12.94 г.	01.08.2019	

	<p>требованиям пожарной безопасности в части касающейся уровня шума.</p>	<p>№69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 п. 5.1 табл. 2., протокол испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 05.07.2017 года, составленный ФГБУ СЭУ ВПС ИПЛ» по Тверской области</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществлённого по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действия не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе:
- руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Торжокского и Спировского районов по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Иванов С.Б.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

« 12 » сентября 2018 года

М.Л.П

Предписание для исполнения получил:  
Директор ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им.Ф.В.Бадюлина» О.Н.Иванова  
(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

«        » сентября 2018 года