

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте объект образования – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» учебный корпус
Адрес 172008 Тверская область, г. Торжок, ул. Лермонтова, 6

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	-	Нет доступной информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, не соответствует СНиП 35-01-2001	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	6.2	6.2	Отсутствуют звуковые маяки, речевые информаторы, индукционная петля, не соответствует СНиП 35-01-2001	С, Г	Приобретение звуковых маяков, речевых информаторов, индукционной петли, приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСП

6.3	Тактильные средства	нет	6.3	6.3	Отсутствуют информационные таблички указатели, выполненные шрифтом Брайля, половые маты, не соответствует СНиП 35-01-2001	С	Приобретены информационные таблички и указатели, выполненные шрифтом Брайля, половые маты, приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует СНиП 35-01-2001	все	Приведение в соответствие СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У)	5	5	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в здании учебного корпуса имеется система оповещения о пожаре