



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Торжокскому и Спировскому районам

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 9-23-51

E-mail: OGPN_Torzhek@mail.ru

Предписания № 157/1/110

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара

юридическому лицу Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Торжокский педагогический колледж им.Ф.В.Бадюлина» в лице законного пред-
ставителя директора Ивановой Ольги Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского и
Спировского районов Тверской области по пожарному надзору № 157 от 14 августа 2018 года,
ст. 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в пе-
риод с 10 часов 00 минут «24» августа 2018 года по 14 часов 30 минут «12» сентября 2018 года

Проведена проверка заместителем главного государственного инспекторам Торжокско-
го и Спировского районов по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по Тор-
жокскому и Спировскому районам ГУ МЧС России по Тверской области подполковником
внутренней службы Ивановым Сергеем Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному над-
зору, проводившего(их) проверку,

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Торжокский
педагогический колледж им.Ф.В.Бадюлина» - административное здание по адресу: Тверская
область, г.Торжок, ул.Лермонтова, д.6

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем руководителя по общим вопросам Андреевым Р.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ пред- писа- са-	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устра- нения на- рушения требований	Отметка (подпись) с выполне- нии (ука-
-------------------------	---	--	---	---

ния		пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	пожарной безопасности	зывается (только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Помещение склада (кладовой) пиломатериалов (Ф5) на первом этаже, не отделено от основных помещений здания (Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 7.7, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4.	01.08.2019	
2.	Помещение электрощитовой (Ф5), расположенной в подвале, не отделено от основных помещений здания (Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 7.7, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4.	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Торжокского и Спировского районов по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД
и ИР по Торжокскому и Спировскому районам Иванов С.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » сентября 2018 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж
им. Ф.В.Бадюлина» О.Н.Иванова

(должность, фамилия, инициалы)

« » сентября 2018 года



М.Л.П.

(подпись)